

Avis Technique 13/00-813*01 Add

Additif à l'Avis Technique 13/00-813

Mortier colle C2 - E

Colle à carrelage

Adhesive for tiles

Mörtel und Klebstoff für
Fliesen und Platten

Adesilex P9

Titulaire : Société MAPEI France
ZI du Terroir
29 avenue Léon Jouhaux
F-31140 Saint Alban

Tél. : 05 61 35 73 05

Fax : 05 61 35 73 14

Ne peuvent se prévaloir du présent
Avis Technique que les productions
certifiées, marque CSTBat, dont la
liste à jour est consultable sur
Internet à l'adresse :

www.cstb.fr

rubrique :

Produits de la Construction
Certification

Commission chargée de formuler des Avis Techniques
(arrêté du 2 décembre 1969)

Groupe Spécialisé n° 13

Revêtements carrelages, revêtements muraux et produits connexes

Vu pour enregistrement le 22 janvier 2004

Pour le CSTB : J.-D. Merlet, Directeur Technique



Secrétariat de la commission des Avis Techniques CSTB, 4, avenue du Recteur-Poincaré, F-75782 Paris Cedex 16
Tél. : 01 40 50 28 28 - Fax : 01 45 25 61 51 - Internet : www.cstb.fr

Le Groupe Spécialisé n° 13 « Revêtements carrelages, revêtements muraux et produits connexes » de la Commission chargée de formuler des Avis Techniques a examiné, le 14 octobre 2003, la demande de la société MAPEI France, d'étendre l'avis technique 13/00-813 relatif au mortier colle ADESILEX P9, à la version blanche du produit. Il a formulé l'Avis ci-après qui constitue un additif à l'avis technique 13/00-813.

1. Définition succincte

Le chapitre 1.1 de l'Avis Technique 13/00-813 est remplacé par le chapitre suivant et le chapitre 1.3 est ajouté :

1.1 Description succincte

Mortier colle à base de ciment gris ou blanc prêt à gâcher, classé C2 - E, destiné à la pose de carreaux céramiques (ou analogues) sur murs et sols, intérieurs et extérieurs (cf. « Classification des colles à carrelage - Définitions et Spécifications » Cahier du CSTB 3264 et son modificatif n°1 Cahier du CSTB 3415).

1.3 Marques Tiers

Désignation commerciale du mortier colle	Distributeur
BUILDFIX FLEX MULTI SUPPORT	MAPEI France zi du Terroir Avenue Léon Jouhaux F-31140 Saint Alban

2. AVIS

Compte tenu des résultats des essais effectués en laboratoire, le Groupe Spécialisé n°13 étend l'Avis Technique 13/00-813 à la version blanche du produit aux mêmes conditions et pour la même durée de validité c'est-à-dire jusqu'au 31 octobre 2007.

Pour le Groupe Spécialisé n° 13
Le Président
C. VERNEAU

3. Remarques complémentaires du Groupe Spécialisé

Malgré leurs désignations commerciales, le mortier colle BUILDFIX FLEX MULTI SUPPORT ne présente pas une déformabilité lui permettant d'être classé C2S (déformable) et les produits de jointoiement BUILDFIX JOINT SOUPLE et KERACOLOR SOUPLE ne dispensent pas de fractionner le revêtement en façade.

Le Rapporteur
du Groupe Spécialisé n° 13
Ch. LEJEUNE

Dossier Technique

établi par le demandeur

Le dossier technique est modifié comme suit de façon à viser la version blanche du produit

2. Matériaux

Le libellé de l'article 2.2 est modifié comme suit :

2.2 Définition du produit

Produit en poudre de couleur grise ou blanche, à gâcher à l'eau sur chantier.

Constitution

- Constituants principaux :
 - ciment gris CEM I 52,5,
ou
 - ciment blanc CEM I 52,5,
 - sables siliceux.
- constituants secondaires :
 - dérivés cellulosiques,
 - résine plastifiante,
 - fibres.

4. Mise en oeuvre

Le tableau des produits de jointoiement est modifié comme suit :

KERACOLOR FF BUILDFIX JOINT FIN	Pour des largeurs de joints de 4 mm au plus
KERACOLOR GG BUILDFIX JOINT LARGE	Pour des largeurs de joints de 4 mm à 15 mm
KERACOLOR SOUPLE BUILDFIX JOINT SOUPLE	Pour des largeurs de joints de 4 mm à 15 mm
ULTRACOLOR	Pour des largeurs de joints jusqu'à 20 mm